ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области"
Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области в городе Бугуруслане, Бугурусланском, Асекеевском, Северном районах"
Испытательный лабораторный центр Филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской облас в городе Бугуруслане, Бугурусланском, Асекеевском, Северном районах"
Лицензия № ФС-56-01-000827 от 17.03.2014 г. на осуществление медицинской деятельности.
Лицензия № 77.99.03.001.Л.001073.08.05 от 15.08.2005 г. на деятельность, связанную с использованием возбудителей инфекционных заболеваний 3-4 групп патогенности.
Аттестат аккредитации испытательного лабораторного центра RA.RU.21ПК72 от 22.06.2016 г.
(Реестр Росаккредитации аккредитованных ИЛЦ)
ОКПО 77251920, ОГРН 1055610010873, ИНН/КПП 5610086304/560202001
Адрес, телефон, факс, E-mail юридического лица: 460000, г.Оренбург, ул.Кирова, 48; Тел.: (8-3532) 77-29-23; Факс: 77-56-0
E-Mail: fguz2005@mail.ru; Сайт: orenfbuz.ru
Адрес, телефон, факс, E-mail филиала: 461630, Оренбургская область, г.Бугуруслан, ул.Чапаевская, 69; тел.: 8 (353-52) 2-35-2
Факс: 2-35-22; E-Mail: fguzbuguruslan@mail.ru
Место нахождения лабораторий: 461630, Оренбургская область, г.Бугуруслан, ул.Чапаевская, 73.

УТВЕРЖДАЮ
Главный врач,
Руководитель (заместитель) ИЛЦ
_____ М.Н. Назарова
м.п

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
№ 10-02-4318-1188

Дата оформления: 22.07.2016

Наименование образца (пробы):
вода питьевая
Образцы (пробы) направлены:
Администрация Благодаровского сельсовета Бугурусланского района Оренбургской области
461601, Оренбургская область, Бугурусланский район, ул. Центральная, 14 А, с. Благодаровка
Дата и время отбора образца (пробы): *20.07.2016 12 ч. 00 мин.*
Дата и время доставки образца *20.07.2016 13 ч. 20 мин.*
Цель отбора: *По договору*
договор от 17.12.2015 г. № 242/15-к
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались образцы (пробы):
Администрация Благодаровского сельсовета Бугурусланского района Оренбургской области
461601, Оренбургская область, Бугурусланский район, ул. Центральная, 14 А, с. Благодаровка
Объект, где производился отбор образца (пробы):
Бугурусланский райн,с Благадаровка, скважина№1
Код образца (пробы): *Б.1.2.07.16.4318.Л*
Объем образца: *4,0 л*
Тара, упаковка: *Стерильная емкость, стеклянная емкость,пластиковая емкость*
НД на методику отбора: *ГОСТ 31861-12, ГОСТ 31942-12*
Условия транспортировки: *Согласно НД, сумка-холодильник, t+5С*
Дополнительные сведения:
Ответственный за составление протокола: подпись *Помошник врача по обшей гигиене Агеева В.С.*

Ф 03-03-09-01-2015

к протоколу № 10-02-4318-1188

Код образца (пробы): Б.1.2.07.16.4318.Д

Санитарно-гигиеническая лаборатория

Дата начала исследования: 20.07.2016 13 ч. 30 мин.
Дата окончания исследования: 22.07.2016

№ п\п	Определяемые показатели	** Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Водородный показатель	7,3 ± 0,2	от 6 до 9	единицы pH	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97
2	Окисляемость перманганатная	0,71 ± 0,14	не более 5	мгО2/дм3	ПНДФ 14.1:2:4.154-99
3	Жесткость общая	5,60 ± 0,84	не более 7	оЖ	ГОСТ 31954-2012
4	Нефтепродукты (суммарно)	менее 0,005	не более 0,1	мг/л	ПНД Ф 14.1:2:4.128-98
5	Фенольный индекс	менее 0,0005	не более 0,25	мг/л	ПНД Ф 14.1:2:4.182-02
6	ПАВанионоактивные	менее 0,025	не более 0,5	мг/л	ПНДФ 14.1:2:4.158-2000
7	Общая минерализация (сухой остаток)	648 ± 65	не более 1000	мг/л	ГОСТ18164-72
8	Запах при 20 °С	0	не более 2	баллы	ГОСТ 3351-74
9	Запах при 60 °С	0	не более 2	баллы	ГОСТ 3351-74
10	Привкус	0	не более 2	баллы	ГОСТ 3351-74
11	Мутность	менее 0,5	не более 2,6	ЕМФ	ГОСТ 3351-74
12	Цветность	менее 5	не более 20	град.	ГОСТ 31868-2012

Код образца (пробы): Б.1.2.07.16.4318.Д,

Микробиологическая лаборатория

Дата начала исследования: 20.07.2016 13 ч. 30 мин.,
Дата окончания исследования: 22.07.2016,

№ п\п	Определяемые показатели	** Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Общие колиформные бактерии	Не обнаружено	не допускается	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Термотолерантные колиформные бактерии	Не обнаружено	не допускается	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Общее микробное число	5.5	не более 50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01

Руководитель подразделения,

Зав отделом лабораторных исследований врач-бактериолог

ответственный за оформление протокола: *Архипова О.Н.*
Химик-эксперт: Левкина А. А.

** дополнительно в соответствии с требованиями методики и (или) по требованию заказчика указывается погрешность и (или) неопределенность измерения

Результаты относятся к образцам(пробам),прошедшим исследования
Настоящий протокол не может быть частично воспроизведён без письменного разрешения ИЛЦ

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области"
Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области в городе Бугуруслане, Бугурусланском, Асекеевском, Северном районах"
Испытательный лабораторный центр Филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области в городе Бугуруслане, Бугурусланском, Асекеевском, Северном районах"
Лицензия № ФС-56-01-000827 от 17.03.2014 г. на осуществление медицинской деятельности.
Лицензия № 77.99.03.001.Л.001073.08.05 от 15.08.2005 г. на деятельность, связанную с использованием возбудителей инфекционных заболеваний 3-4 групп патогенности.
Аттестат аккредитации испытательного лабораторного центра RA.RU.21ПК72 от 22.06.2016 г. (Реестр Росаккредитации аккредитованных ИЛЦ)
ОКПО 77251920, ОГРН 1055610010873, ИНН/КПП 5610086304/560202001
Адрес, телефон, факс, E-mail юридического лица: 460000, г.Оренбург, ул.Кирова, 48; Тел.: (8-3532) 77-29-23; Факс: 77-56-0
E-Mail: fguz2005@mail.ru; Сайт: orenfbuz.ru
Адрес, телефон, факс, E-mail филиала: 461630, Оренбургская область, г.Бугуруслан, ул.Чапаевская, 69; тел.: 8 (353-52) 2-35-2
Факс: 2-35-22; E-Mail: fguzbuguruslan@mail.ru
Место нахождения лабораторий: 461630, Оренбургская область, г.Бугуруслан, ул.Чапаевская, 73.

УТВЕРЖДАЮ
Главный врач,
Руководитель (заместитель) ИЛЦ
_____ М.Н. Назарова
м.п.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
№ 10-02-4319-1189

Дата оформления: 22.07.2016

Наименование образца (пробы):
вода питьевая
Образцы (пробы) направлены:
Администрация Благодаровского сельсовета Бугурусланского района Оренбургской области 461601, Оренбургская область, Бугурусланский район, ул. Центральная, 14 А, с. Благодаровка
Дата и время отбора образца (пробы): *20.07.2016 12 ч. 20 мин.*
Дата и время доставки образца (пробы): *20.07.2016 13 ч. 20 мин.*
Цель отбора: *По договору*
договор от 17.12.2016 г. № 242/15-к
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались образцы (пробы):
Администрация Благодаровского сельсовета Бугурусланского района Оренбургской области 461601, Оренбургская область, Бугурусланский район, ул. Центральная, 14 А, с. Благодаровка
Объект, где производился отбор образца (пробы):
Бугурусланский район, с.Благадаровка, скважина №2
Код образца (пробы): *Б.1.2.07.16.4319.Л*
Объем образца: *4,0л*
Тара, упаковка: *Стерильная емкость, стеклянная емкость,пластиковая емкость*
НД на методику отбора: *ГОСТ 31861-12, ГОСТ 31942-12*
Условия транспортировки: *Согласно НД, сумка-холодильник, t+5С*
Дополнительные сведения:
Ответственный за составление протокола: *Помошник врача по общей гигиене Агеева В.С.*
подпись

к протоколу № 10-02-4319-1189

Код образца (пробы): Б.1.2.07.16.4319.Д

Санитарно-гигиеническая лаборатория

Дата начала исследования: 20.07.2016 13 ч. 30 мин.
Дата окончания исследования: 22.07.2016

№ п\п	Определяемые показатели	** Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Водородный показатель	7,1 ± 0,2	от 6 до 9	единицы pH	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97
2	Окисляемость перманганатная	0,63 ± 0,13	не более 5	мгО2/дм3	ПНДФ 14.1:2:4.154-99
3	Жесткость общая	**12.0 ± 1.8**	не более 7	оЖ	ГОСТ 31954-2012
4	Нефтепродукты (суммарно)	менее 0,005	не более 0,1	мг/л	ПНД Ф 14.1:2:4.128-98
5	Фенольный индекс	менее 0,0005	не более 0,25	мг/л	ПНД Ф 14.1:2:4.182-02
6	ПАВанионоактивные	менее 0,025	не более 0,5	мг/л	ПНДФ 14.1:2:4.158-2000
7	Общая минерализация (сухой остаток)	891 ± 89	не более 1000	мг/л	ГОСТ18164-72
8	Запах при 20 °С	0	не более 2	баллы	ГОСТ 3351-74
9	Запах при 60 °С	0	не более 2	баллы	ГОСТ 3351-74
10	Привкус	0	не более 2	баллы	ГОСТ 3351-74
11	Мутность	менее 0,5	не более 2,6	ЕМФ	ГОСТ 3351-74
12	Цветность	менее 5	не более 20	град.	ГОСТ 31868-2012

Код образца (пробы): Б.1.2.07.16.4319.Д,

Микробиологическая лаборатория

Дата начала исследования: 20.07.2016 13 ч. 30 мин.,
Дата окончания исследования: 22.07.2016,

№ п\п	Определяемые показатели	** Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Общие колиформные бактерии	Не обнаружено	не допускается	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Термотолерантные колиформные бактерии	Не обнаружено	не допускается	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Общее микробное число	6,5	не более 50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01

Руководитель подразделения,
ответственный за оформление протокола:

Зав отделом лабораторных исследований врач-бактериолог
Архипова О.Н.
Химик-эксперт: Левкина А. А.

** дополнительно в соответствии с требованиями методики и (или) по требованию заказчика указывается погрешность и (или) неопределенность измерения

Результаты относятся к образцам(пробам),прошедшим исследования
Настоящий протокол не может быть частично воспроизведён без письменного разрешения ИЛЦ

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области"
Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области в городе Бугуруслане, Бугурусланском, Асекеевском, Северном районах"
Испытательный лабораторный центр Филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области в городе Бугуруслане, Бугурусланском, Асекеевском, Северном районах"
Лицензия № ФС-56-01-000827 от 17.03.2014 г. на осуществление медицинской деятельности.
Лицензия № 77.99.03.001.Л.001073.08.05 от 15.08.2005 г. на деятельность, связанную с использованием возбудителей инфекционных заболеваний 3-4 групп патогенности.
Аттестат аккредитации испытательного лабораторного центра RA.RU.21ПК72 от 22.06.2016 г. (Реестр Росаккредитации аккредитованных ИЛЦ)
ОКПО 77251920, ОГРН 1055610010873, ИНН/КПП 5610086304/560202001
Адрес, телефон, факс, E-mail юридического лица: 460000, г.Оренбург, ул.Кирова, 48; Тел.: (8-3532) 77-29-23; Факс: 77-56-0
E-Mail: fguz2005@mail.ru; Сайт: orenfbuz.ru
Адрес, телефон, факс, E-mail филиала: 461630, Оренбургская область, г.Бугуруслан, ул.Чапаевская, 69; тел.: 8 (353-52) 2-35-
Факс: 2-35-22; E-Mail: fguzbuguruslan@mail.ru
Место нахождения лабораторий: 461630, Оренбургская область, г.Бугуруслан, ул.Чапаевская, 73.

УТВЕРЖДАЮ
Главный врач,
Руководитель (заместитель) ИЛЦ
_____ М.Н. Назарова
м.п

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
№ 10-02-4320-1190
Дата оформления: 22.07.2016

Наименование образца (пробы):
вода питьевая
Образцы (пробы) направлены:
Администрация Благодаровского сельсовета Бугурусланского района Оренбургской области
461601, Оренбургская область, Бугурусланский район, ул. Центральная, 14 А, с. Благодаровка
Дата и время отбора образца (пробы): *20.07.2016 12 ч. 45 мин.*
Дата и время доставки образца пробы): *20.07.2016 13 ч. 20 мин.*
Цель отбора: *По договору*
договор от 17.12.2016 г. № 242/15-к
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались образцы (пробы):
Администрация Благодаровского сельсовета Бугурусланского района Оренбургской области
461601, Оренбургская область, Бугурусланский район, ул. Центральная, 14 А, с. Благодаровка
Объект, где производился отбор образца (пробы):
Бугурусланский район, с.Саловка,скважина
Код образца (пробы): *Б.1.2.07.16.4320.Л*
Объем образца: *4,0 л*
Тара, упаковка: *Стерильная емкость, стеклянная емкость,пластиковая емкость*
НД на методику отбора: *ГОСТ 31861-12, ГОСТ 31942-12*
Условия транспортировки: *Согласно НД, сумка-холодильник, t+5С*
Дополнительные сведения:
Ответственный за составление протокола: *Помошник врача по общей гигиене Агеева В.С.*
подпись

к протоколу № 10-02-4320-1190

Код образца (пробы): Б.1.2.07.16.4320.Д

Санитарно-гигиеническая лаборатория

Дата начала исследования: 20.07.2016 13 ч. 30 мин.
Дата окончания исследования: 22.07.2016

№ п\п	Определяемые показатели	** Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Водородный показатель	7,0 ± 0,2	от 6 до 9	единицы pH	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97
2	Окисляемость перманганатная	0,79 ± 0,16	не более 5	мгО2/дм3	ПНДФ 14.1:2:4.154-99
3	Жесткость общая	**7,2 ± 1,1**	не более 7	оЖ	ГОСТ 31954-2012
4	Нефтепродукты (суммарно)	менее 0,005	не более 0,1	мг/л	ПНД Ф 14.1:2:4.128-98
5	Фенольный индекс	менее 0,0005	не более 0,25	мг/л	ПНД Ф 14.1:2:4.182-02
6	ПАВанионоактивные	менее 0,025	не более 0,5	мг/л	ПНДФ 14.1:2:4.158-2000
7	Общая минерализация (сухой остаток)	637 ± 64	не более 1000	мг/л	ГОСТ18164-72
8	Запах при 20 °С	0	не более 2	баллы	ГОСТ 3351-74
9	Запах при 60 °С	0	не более 2	баллы	ГОСТ 3351-74
10	Привкус	0	не более 2	баллы	ГОСТ 3351-74
11	Мутность	менее 0,5	не более 2,6	ЕМФ	ГОСТ 3351-74
12	Цветность	менее 5	не более 20	град.	ГОСТ 31868-2012

Код образца (пробы): Б.1.2.07.16.4320.Д,

Микробиологическая лаборатория

Дата начала исследования: 20.07.2016 13 ч. 30 мин.,
Дата окончания исследования: 22.07.2016,

№ п\п	Определяемые показатели	** Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
	Общие колиформные бактерии	Не обнаружено	не допускается	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
	Термотолерантные колиформные бактерии	Не обнаружено	не допускается	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
	Общее микробное число	4,5	не более 50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01

Руководитель подразделения,

Зав отделом лабораторных исследований врач-бактериолог

ответственный за оформление протокола: *Архипова О.Н.*

Химик-эксперт: Левкина А. А.

** дополнительно в соответствии с требованиями методики и (или) по требованию заказчика указывается погрешность и (или) неопределенность измерения

Результаты относятся к образцам(пробам),прошедшим исследования

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведён без письменного разрешения ИЛЦ

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области"
Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области в городе Бугуруслане, Бугурусланском, Асекеевском, Северном районах"
Испытательный лабораторный центр Филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области в городе Бугуруслане, Бугурусланском, Асекеевском, Северном районах"
Лицензия № ФС-56-01-000827 от 17.03.2014 г. на осуществление медицинской деятельности.
Лицензия № 77.99.03.001.Л.001073.08.05 от 15.08.2005 г. на деятельность, связанную с использованием возбудителей инфекционных заболеваний 3-4 групп патогенности.
Аттестат аккредитации испытательного лабораторного центра RA.RU.21ПК72 от 22.06.2016 г. (Реестр Росаккредитации аккредитованных ИЛЦ)
ОКПО 77251920, ОГРН 1055610010873, ИНН/КПП 5610086304/560202001
Адрес, телефон, факс, E-mail юридического лица: 460000, г.Оренбург, ул.Кирова, 48; Тел.: (8-3532) 77-29-23; Факс: 77-56-0
E-Mail: fguz2005@mail.ru; Сайт: orenfbuz.ru
Адрес, телефон, факс, E-mail филиала: 461630, Оренбургская область, г.Бугуруслан, ул.Чапаевская, 69; тел.: 8 (353-52) 2-35-
Факс: 2-35-22; E-Mail: fguzbuguruslan@mail.ru
Место нахождения лабораторий: 461630, Оренбургская область, г.Бугуруслан, ул.Чапаевская, 73.

УТВЕРЖДАЮ
Главный врач,
Руководитель (заместитель) ИЛЦ
М.Н. Назарова
М.П

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
№ 10-02-4321-1419

Дата оформления: 22.07.2016

Наименование образца (пробы):
вода питьевая
Образцы (пробы) направлены:
Администрация Благодаровского сельсовета Бугурусланского района Оренбургской области 461601, Оренбургская область, Бугурусланский район, ул. Центральная, 14 А, с. Благодаровка
Дата и время отбора образца (пробы): *20.07.2016 12 ч. 10 мин.*
Дата и время доставки образца (пробы): *20.07.2016 13 ч. 20 мин.*
Цель отбора: *По договору*
договор от 17.12.2015 г. № 242/15-к
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались образцы (пробы):
Администрация Благодаровского сельсовета Бугурусланского района Оренбургской области 461601, Оренбургская область, Бугурусланский район, ул. Центральная, 14 А, с. Благодаровка
Объект, где производился отбор образца (пробы):
Бугурусланский район, с. Благодаровка, ул. Центральная, 16, колонка
Код образца (пробы): *Б 2.07.16.4321.Л*
Объем образца: *0,5 л*
Тара, упаковка: *Стерильная емкость*
НД на методику отбора: *ГОСТ Р 56237-2014*
Условия транспортировки: *Согласно НД, сумка-холодильник, t+5С*
Дополнительные сведения:
Ответственный за составление протокола: *Помощник врача по общей гигиене Агеева В.С.*
подпись

к протоколу № 10-02-4321-1419

Код образца (пробы): Б 2.07.16.4321.Д,

Микробиологическая лаборатория

Дата начала исследования: 20.07.2016 13 ч. 30 мин.,
Дата окончания исследования: 20.07.2016,

№ п\п	Определяемые показатели	** Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Общие колиформные бактерии	Не обнаружено	не допускается	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Термотолерантные колиформные бактерии	Не обнаружено	не допускается	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Общее микробное число	6.5	не более 50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01

Руководитель подразделения,

ответственный за оформление протокола: *Зав отделом лабораторных исследований врач-бактериолог Архипова О.Н.*

** дополнительно в соответствии с требованиями методики и (или) по требованию заказчика указывается погрешность и (или) неопределенность измерения

Результаты относятся к образцам(пробам),прошедшим исследования
Настоящий протокол не может быть частично воспроизведён без письменного разрешения ИЛЦ

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области"
Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области в городе Бугуруслане, Бугурусланском, Асекеевском, Северном районах"
Испытательный лабораторный центр Филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области в городе Бугуруслане, Бугурусланском, Асекеевском, Северном районах"
Лицензия № ФС-56-01-000827 от 17.03.2014 г. на осуществление медицинской деятельности.
Лицензия № 77.99.03.001.Л.001073.08.05 от 15.08.2005 г. на деятельность, связанную с использованием возбудителей инфекционных заболеваний 3-4 групп патогенности.
Аттестат аккредитации испытательного лабораторного центра RA.RU.21ПК72 от 22.06.2016 г.
(Реестр Росаккредитации аккредитованных ИЛЦ)
ОКПО 77251920, ОГРН 1055610010873, ИНН/КПП 5610086304/560202001
Адрес, телефон, факс, E-mail юридического лица: 460000, г.Оренбург, ул.Кирова, 48; Тел.: (8-3532) 77-29-23; Факс: 77-56-0
E-Mail: fguz2005@mail.ru; Сайт: orenfbuz.ru
Адрес, телефон, факс, E-mail филиала: 461630, Оренбургская область, г.Бугуруслан, ул.Чапаевская, 69; тел.: 8 (353-52) 2-35-
Факс: 2-35-22; E-Mail: fguzbuguruslan@mail.ru
Место нахождения лабораторий: 461630, Оренбургская область, г.Бугуруслан, ул.Чапаевская, 73.

УТВЕРЖДАЮ
Главный врач,
Руководитель (заместитель) ИЛЦ
_____ М.Н. Назарова
м.п.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
№ 10-02-4322-1420

Дата оформления: 22.07.2016

Наименование образца (пробы):
вода питьевая
Образцы (пробы) направлены:
Администрация Благодаровского сельсовета Бугурусланского района Оренбургской области
461601, Оренбургская область, Бугурусланский район, ул. Центральная, 14 А. с. Благодаровка
Дата и время отбора образца (пробы): *20.07.2016 12 ч. 10 мин.*
Дата и время доставки образца *20.07.2016 13 ч. 20 мин.*
Цель отбора: *По договору*
договор от 17.12.2015 г. № 242/15-к
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались образцы (пробы):
Администрация Благодаровского сельсовета Бугурусланского района Оренбургской области
461601, Оренбургская область, Бугурусланский район, ул. Центральная, 14 А. с. Благодаровка
Объект, где производился отбор образца (пробы):
Бугурусланский район, с. Благодаровка, ул. Центральная, 4, колонка
Код образца (пробы): *Б 2.07.16.4322 Л*
Объем образца: *0,5 л*
Тара, упаковка: *Стерильная емкость*
НД на методику отбора: *ГОСТ Р 56237-2014*
Условия транспортировки: *Согласно НД, сумка-холодильник, t+5С*
Дополнительные сведения:
Ответственный за составление протокола: *Помощник врача по общей гигиене Агеева В.С.*
подпись

к протоколу № 10-02-4322-1420

Код образца (пробы): Б 2.07.16.4322.Д,

Микробиологическая лаборатория

Дата начала исследования: 20.07.2016 13 ч. 30 мин.,
Дата окончания исследования: 22.07.2017,

№ п\п	Определяемые показатели	** Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Общие колиформные бактерии	Не обнаружено	не допускается	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Термотолерантные колиформные бактерии	Не обнаружено	не допускается	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Общее микробное число	2,5	не более 50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01

Руководитель подразделения,

Зав отделом лабораторных исследований врач-бактериолог

ответственный за оформление протокола: *Архипова О.Н.*

** дополнительно в соответствии с требованиями методики и (или) по требованию заказчика указывается погрешность и (или) неопределенность измерения

Результаты относятся к образцам(пробам),прошедшим исследования
Настоящий протокол не может быть частично воспроизведён без письменного разрешения ИЛЦ

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области"
Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области в городе Бугуруслане, Бугурусланском, Асекеевском, Северном районах"
спытательный лабораторный центр Филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской облас
в городе Бугуруслане, Бугурусланском, Асекеевском, Северном районах"
Лицензия № ФС-56-01-000827 от 17.03.2014 г. на осуществление медицинской деятельности.
Лицензия № 77.99.03.001.Л.001073.08.05 от 15.08.2005 г. на деятельность, связанную
с использованием возбудителей инфекционных заболеваний 3-4 групп патогенности.
Аттестат аккредитации испытательного лабораторного центра RA.RU.21ПК72 от 22.06.2016 г.
(Реестр Росаккредитации аккредитованных ИЛЦ)
ОКПО 77251920, ОГРН 1055610010873, ИНН/КПП 5610086304/560202001
дрес, телефон, факс, E-mail юридического лица: 460000, г.Оренбург, ул.Кирова, 48; Тел.: (8-3532) 77-29-23; Факс: 77-56-0
E-Mail: fguz2005@mail.ru; Сайт: orenfbuz.ru
дрес, телефон, факс, E-mail филиала: 461630, Оренбургская область, г.Бугуруслан, ул.Чапаевская, 69; тел.: 8 (353-52) 2-35-
Факс: 2-35-22; E-Mail: fguzbuguruslan@mail.ru
Место нахождения лабораторий: 461630, Оренбургская область, г.Бугуруслан, ул.Чапаевская, 73.

УТВЕРЖДАЮ
Главный врач,
Руководитель (заместитель) ИЛЦ
М.Н. Назарова
М.П

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
№ 10-02-4323-1421

Дата оформления: 22.07.2016

Наименование образца (пробы):
вода питьевая
Образцы (пробы) направлены:
Администрация Благодаровского сельсовета Бугурусланского района Оренбургской области
461601, Оренбургская область, Бугурусланский район, ул. Центральная, 14 А, с. Благодаровка
Дата и время отбора образца (пробы): *20.07.2016 12 ч. 50 мин.*
Дата и время доставки образца (пробы): *20.07.2016 13 ч. 20 мин.*
Цель отбора: *По договору*
договор от 17.12.2015 г. № 242/15-к
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались образцы (пробы):
Администрация Благодаровского сельсовета Бугурусланского района Оренбургской области
461601, Оренбургская область, Бугурусланский район, ул. Центральная, 14 А, с. Благодаровка
Объект, где производился отбор образца (пробы):
Бугурусланский район, с. Саловка, ул. Центральная, 10, колонка
Код образца (пробы): *Б 2.07.16.4323.Л*
Объем образца: *0,5 л*
Вид упаковки: *Стерильная емкость*
НД на методику отбора: *ГОСТ Р 56237-2014*
Условия транспортировки: *Согласно НД, сумка-холодильник, t+5С*
Дополнительные сведения:
Ответственный за составление протокола: *Помощник врача по общей гигиене Агеева В.С.*
подпись

к протоколу № 10-02-4323-1421

Код образца (пробы): Б 2.07.16.4323.Д,

Микробиологическая лаборатория

Дата начала исследования: 20.07.2016 13 ч. 30 мин.,
Дата окончания исследования: 22.07.2016,

№ п\п	Определяемые показатели	** Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Общие колиформные бактерии	Не обнаружено	не допускается	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Термотолерантные колиформные бактерии	Не обнаружено	не допускается	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Общее микробное число	5.5	не более 50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01

Руководитель подразделения,

Зав отделом лабораторных исследований врач-бактериолог

ответственный за оформление протокола: *Архипова О.Н.*

** дополнительно в соответствии с требованиями методики и (или) по требованию заказчика указывается погрешность и (или) неопределенность измерения

Результаты относятся к образцам(пробам),прошедшим исследования
Настоящий протокол не может быть частично воспроизведён без письменного разрешения ИЛЦ